

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

30/09/2019 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	58.350,26 m³
NÍVEL	71%
NÍVEL	3,30 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.341 m³
NÍVEL	73,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	225 m³
NÍVEL	40,91%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	30,50 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	178 m³
NÍVEL	89,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,00%

PRESSÕES

R. 133	35,18 mca
R. 229	23,82 mca
R. 255	24,21 mca
R. 258	29,50 mca
R. 332	22,55 mca
R. 402	11,23 mca
R. 902	13,23 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1650 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------