

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 18/10/2020 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	69.313,03 m³
NÍVEL	84%
NÍVEL	3,92 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	342.857,14 m³
NÍVEL	69%
NÍVEL	1,44 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	79,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1400 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	125 m³
NÍVEL	22,73%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1600 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	20 m³
NÍVEL	10,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	105,88 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	83 m³
NÍVEL	82,97%
PRESSÕES	
R. 133	30,09 mca
R. 229	20,10 mca
R. 255	20,00 mca
R. 258	23,33 mca
R. 332	20,98 mca
R. 402	11,86 mca
R. 902	14,21 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	148,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	130,00 l/s