

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 05/10/2020 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	76.385,79 m³
NÍVEL	93%
NÍVEL	4,32 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	366.666,67 m³
NÍVEL	73%
NÍVEL	1,54 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	75,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1200 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	1350 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	325 m³
NÍVEL	59,09%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	45 m³
NÍVEL	22,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	079,55 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,45%
PRESSÕES	
R. 133	39,60 mca
R. 229	20,00 mca
R. 255	20,29 mca
R. 258	22,25 mca
R. 332	20,39 mca
R. 402	8,63 mca
R. 902	21,46 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	105,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	200,00 l/s