

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 08/10/2020 06:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	86.287,66 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	4,88 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.368 m³
NÍVEL	54,60%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	208,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	208,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	75 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,27 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	257,05 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	83 m³
NÍVEL	83,29%
PRESSÕES	
R. 133	46,65 mca
R. 229	20,68 mca
R. 255	20,88 mca
R. 258	20,68 mca
R. 332	22,25 mca
R. 402	9,71 mca
R. 902	34,70 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	0,90 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	26,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s