

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 20/10/2020 06:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	83.104,91 m³
NÍVEL	101%
NÍVEL	4,70 m
Bomba 01 (250 CV)	1100 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	290.476,19 m³
NÍVEL	58%
NÍVEL	1,22 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.512 m³
NÍVEL	43,90%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	111,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1250 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	34,72 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
CMB 01 (75 CV)	Desligada
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	100 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	148,60 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	84 m³
NÍVEL	84,23%
PRESSÕES	
R. 133	45,87 mca
R. 229	23,84 mca
R. 255	22,84 mca
R. 258	23,13 mca
R. 332	24,21 mca
R. 402	10,49 mca
R. 902	13,82 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,10 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	19,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	80,00 l/s