

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/11/2019 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	82.574,46 m³
NÍVEL	101%
NÍVEL	4,67 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	260.029,29 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	84,18%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	175 m³
NÍVEL	31,82%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	130 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	50,00%

PRESSÕES

R. 133	21,27 mca
R. 229	20,88 mca
R. 255	19,51 mca
R. 258	23,91 mca
R. 332	18,53 mca
R. 402	0,00 mca
R. 902	3,14 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	0 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1600 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	3,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------