

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 18/11/2020 - 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	77.269,89 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,37 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	388.095,24 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	1,63 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	79,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1200 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	62 m³
NÍVEL	77,50%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1750 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	20 m³
NÍVEL	10,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	110,98 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,00%
PRESSÕES	
R. 133	38,22 mca
R. 229	17,55 mca
R. 255	17,94 mca
R. 258	20,29 mca
R. 332	18,72 mca
R. 402	9,51 mca
R. 902	18,13 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	115,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	130,00 l/s