

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

01/07/2019 - 06:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	71.258,04 m³
NÍVEL	87%
NÍVEL	4,03 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	3.036,00 m³
NÍVEL	44,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525,00 m³
NÍVEL	59,00%
VAZÃO (Água Bruta)	60,59 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	180 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	85,00 m³
NÍVEL	85%

PRESSÕES

R. 133	41,65 mca
R. 229	27,54 mca
R. 255	26,36 mca
R. 258	23,33 mca
R. 332	26,36 mca
R. 402	9,97 mca
R. 902	27,00 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1100 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	58,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	0,00 l/s
-------	----------