

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

13/07/2019

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.373,95 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	3,98 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.310,00 m³
NÍVEL	32,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,50 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525,00 m³
NÍVEL	95,00%
VAZÃO (Água Bruta)	57,45 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	VALOR
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	34,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86,00 m³
NÍVEL	86%

PRESSÕES

R. 133	42,05 mca
R. 229	19,11 mca
R. 255	19,41 mca
R. 258	23,72 mca
R. 332	17,06 mca
R. 402	15,61 mca
R. 902	6,83 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,70 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	117,00 l/s
-------	------------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------