

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/06/2019 - 18:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.562,61 m³
NÍVEL	93%
NÍVEL	4,33 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.904,00 m³
NÍVEL	40,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500,00 m³
NÍVEL	91,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	190 m³
NÍVEL	95,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	55,00 m³
NÍVEL	55%

PRESSÕES

R. 133	39,60 mca
R. 229	17,74 mca
R. 255	19,41 mca
R. 258	22,93 mca
R. 332	15,00 mca
R. 402	10,53 mca
R. 902	7,59 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1300 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	83,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------