

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/11/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	69.313,03 m³
NÍVEL	84%
NÍVEL	3,92 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	206.398,25 m³
NÍVEL	71%
NÍVEL	1,27 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.712 m³
NÍVEL	79,11%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	145 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	66 m³
NÍVEL	82,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	41,85 mca
R. 229	17,65 mca
R. 255	17,55 mca
R. 258	18,92 mca
R. 332	16,27 mca
R. 402	11,50 mca
R. 902	26,46 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1500 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	74,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------