

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/07/2020 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	80.275,81 m³
NÍVEL	98%
NÍVEL	4,54 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1320 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	452.380,95 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	1,90 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	5.650 m³
NÍVEL	70,63%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	70,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	90,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	160,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	900 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	62,00 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	30,50 l/s
CMB 01 (75 CV)	1600 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	92 m³
NÍVEL	46,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	252,50 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,00%

PRESSÕES

R. 133	45,50 mca
R. 229	22,80 mca
R. 255	22,10 mca
R. 258	21,60 mca
R. 332	23,60 mca
R. 402	Falha Telemetria
R. 902	32,40 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	26,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------