

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/10/2019 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	61.002,54 m³
NÍVEL	74%
NÍVEL	3,45 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.792 m³
NÍVEL	80,22%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	Zero
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	39,40 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	09 m³
NÍVEL	9,16%

PRESSÕES

R. 133	14,80 mca
R. 229	18,92 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	27,05 mca
R. 332	17,55 mca
R. 402	7,48 mca
R. 902	0,00 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	900 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1650 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	105,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------