

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
18/02/2021 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	81.690,36 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	4,62 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	376.190,48 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	1,58 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1500 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1200 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	52 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	65 m³
NÍVEL	32,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,30 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	127,63 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	19 m³
NÍVEL	19,00%
PRESSÕES	
R. 133	37,00 mca
R. 229	17,94 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	23,52 mca
R. 332	19,00 mca
R. 402	10,30 mca
R. 902	Falha telemetria
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	170,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	220,00 l/s