

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
16/02/2021 06:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	81.690,36 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	4,62 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	404.761,90 m³
NÍVEL	81%
NÍVEL	1,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.082 m³
NÍVEL	76,03%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	425 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	75 m³
NÍVEL	93,75%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,30 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	324,85 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	23 m³
NÍVEL	23,05%
PRESSÕES	
R. 133	18,92 mca
R. 229	18,92 mca
R. 255	19,21 mca
R. 258	20,00 mca
R. 332	Falha Telemetria
R. 402	12,84 mca
R. 902	20,78 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,20 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	21,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	250,00 l/s