

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 03/12/2020 - 06:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	77.977,16 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,41 m
Bomba 01 (250 CV)	1350 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	409.523,81 m³
NÍVEL	82%
NÍVEL	1,72 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.798 m³
NÍVEL	47,48%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	153,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	1050 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1400 rpm
CMB 06 (30 CV)	900 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	80 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	0 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	94 m³
NÍVEL	47,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	198,20 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,07%
PRESSÕES	
R. 133	45,77 mca
R. 229	17,65 mca
R. 255	17,55 mca
R. 258	0,00 mca
R. 332	0,00 mca
R. 402	0,00 mca
R. 902	34,01 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,80 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	37,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	180,00 l/s