

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
14/02/2021 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	82.044,00 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	4,64 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	402.380,95 m³
NÍVEL	80%
NÍVEL	1,69 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.504 m³
NÍVEL	81,30%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1650 rpm
CMB 02 (200 CV)	1350 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1500 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	90,27 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	55 m³
NÍVEL	68,75%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	85 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,30 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	134,57 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	68 m³
NÍVEL	68,00%
PRESSÕES	
R. 133	28,91 mca
R. 229	14,92 mca
R. 255	14,23 mca
R. 258	29,11 mca
R. 332	Falha telemetria
R. 402	13,43 mca
R. 902	11,86 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,80 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	237,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	150,00 l/s