

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

22/11/2019 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.562,61 m³
NÍVEL	93%
NÍVEL	4,33 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	219.399,71 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	1,35 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	92,05%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	195,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	28 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	148 m³
NÍVEL	74,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	75 m³
NÍVEL	75,00%

PRESSÕES

R. 133	47,75 mca
R. 229	21,17 mca
R. 255	20,78 mca
R. 258	21,46 mca
R. 332	21,46 mca
R. 402	11,51 mca
R. 902	31,76 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1100 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	26,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------