

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

17/11/2019 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.032,16 m³
NÍVEL	93%
NÍVEL	4,30 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	284.407,03 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	1,75 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.368 m³
NÍVEL	88,20%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	70,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	150 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	80 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	85,00%

PRESSÕES

R. 133	46,16 mca
R. 229	25,48 mca
R. 255	25,38 mca
R. 258	26,36 mca
R. 332	25,19 mca
R. 402	12,11 mca
R. 902	33,62 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1200 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	25,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------