

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/11/2019 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	81.336,72 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,60 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	284.407,03 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	1,75 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.506 m³
NÍVEL	90,11%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	139,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	144 m³
NÍVEL	72,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	90 m³
NÍVEL	90,00%

PRESSÕES

R. 133	45,48 mca
R. 229	20,68 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	20,98 mca
R. 332	20,39 mca
R. 402	9,48 mca
R. 902	32,54 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1100 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	28,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------