

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 03/12/2020 - 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	78.153,98 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,42 m
Bomba 01 (250 CV)	1350 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1080 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	445.238,10 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	1,87 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	1.518 m³
NÍVEL	18,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	300,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	300,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	1500 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1400 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	55 m³
NÍVEL	27,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	387,25 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	81 m³
NÍVEL	81,00%
PRESSÕES	
R. 133	30,87 mca
R. 229	17,15 mca
R. 255	16,96 mca
R. 258	19,90 mca
R. 332	16,86 mca
R. 402	4,61 mca
R. 902	9,51 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	2,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	122,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	200,00 l/s