

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

19/10/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.727,59 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	4,00 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.508 m³
NÍVEL	90,14%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,11 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300 m³
NÍVEL	54,55%
VAZÃO (Água Bruta)	51,18 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	64 m³
NÍVEL	80,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	138 m³
NÍVEL	69,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	58,00%

PRESSÕES

R. 133	35,58 mca
R. 229	16,66 mca
R. 255	17,35 mca
R. 258	21,96 mca
R. 332	16,56 mca
R. 402	7,94 mca
R. 902	0,00 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1100 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1170 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	82,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------