

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

22/10/2019 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	63.654,83 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	3,60 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	89.385,07 m³
NÍVEL	31%
NÍVEL	0,55 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	92,05%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	46 m³
NÍVEL	57,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	120 m³
NÍVEL	60,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,00%

PRESSÕES

R. 133	36,07 mca
R. 229	16,56 mca
R. 255	16,37 mca
R. 258	23,73 mca
R. 332	15,20 mca
R. 402	10,70 mca
R. 902	10,88 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	70,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------