

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

06/06/2019 - 09:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	85.403,56 m³
NÍVEL	104%
NÍVEL	4,83 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	3.108,00 m³
NÍVEL	43,05%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	150,00 m³
NÍVEL	27,27%
VAZÃO (Água Bruta)	67,30 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	188 m³
NÍVEL	94,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	85,00 m³
NÍVEL	85%
PRESSÕES	
R. 133	36,30 mca
R. 229	25,60 mca
R. 255	26,20 mca
R. 258	23,40 mca
R. 332	23,40 mca
R. 402	11,60 mca
R. 902	15,30 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,40 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	56,00 l/s
VAZÃO FLOCULADOR	
VAZÃO	80,00 l/s