

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/07/2019 - 21:00

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	84.873,10 m³
NÍVEL	103%
NÍVEL	4,80 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	195.170,74 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	1,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.188,00 m³
NÍVEL	16,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400,00 m³
NÍVEL	73,00%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87,00 m³
NÍVEL	87%

PRESSÕES

R. 133	40,58 mca
R. 229	15,00 mca
R. 255	15,00 mca
R. 258	17,65 mca
R. 332	12,16 mca
R. 402	12,55 mca
R. 902	9,55 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	900 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	104,00 l/s
-------	------------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------