

	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
23/05/2019 - 21:00hrs	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	83.104,91 m³
NÍVEL	101%
NÍVEL	4,70 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	792,00 m³
NÍVEL	10,97%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	83,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	325,00 m³
NÍVEL	59,09%
VAZÃO (Água Bruta)	57,45 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	188 m³
NÍVEL	94,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	87,00 m³
NÍVEL	87%
PRESSÕES	
R. 133	39,11 mca
R. 229	18,13 mca
R. 255	19,41 mca
R. 258	20,29 mca
R. 332	16,47 mca
R. 402	8,08 mca
R. 902	10,38 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1500 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	Desligada
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	56,00 l/s