

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

05/07/2019 - 21:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	77.977,16 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,41 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.112 m³
NÍVEL	29,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	74,13 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ILHOTA

VOLUME	80 m³
NÍVEL	68,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	45,00 m³
NÍVEL	45%

PRESSÕES

R. 133	35,77 mca
R. 229	23,92 mca
R. 255	23,72 mca
R. 258	23,08 mca
R. 332	21,66 mca
R. 402	12,62 mca
R. 902	11,52 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	116,00 l/s
-------	------------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------