

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

01/11/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	58.703,90 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	3,32 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	130.014,64 m³
NÍVEL	44%
NÍVEL	0,80 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	4.938 m³
NÍVEL	68,39%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	175 m³
NÍVEL	31,82%
VAZÃO (Água Bruta)	51,18 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	55 m³
NÍVEL	68,75%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	138 m³
NÍVEL	69,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	45 m³
NÍVEL	56,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	70,00%
PRESSÕES	
R. 133	21,07 mca
R. 229	16,66 mca
R. 255	16,76 mca
R. 258	22,55 mca
R. 332	12,84 mca
R. 402	10,95 mca
R. 902	3,83 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	1300 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	900 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	1500 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,80 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	78,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	90,00 l/s