

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 08/12/2020 - 21:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	85.049,92 m³
NÍVEL	104%
NÍVEL	4,81 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	483.333,33 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	2,03 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.224 m³
NÍVEL	52,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	42 m³
NÍVEL	21,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	112,43 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%
PRESSÕES	
R. 133	41,46 mca
R. 229	15,29 mca
R. 255	16,37 mca
R. 258	18,33 mca
R. 332	16,76 mca
R. 402	10,00 mca
R. 902	12,06 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,80 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	139,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	190,00 l/s