

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

09/07/2019 - 21:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	74.440,78 m³
NÍVEL	91%
NÍVEL	4,21 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.056 m³
NÍVEL	15,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	325 m³
NÍVEL	59,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	79 m³
NÍVEL	40,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	81,00 m³
NÍVEL	81%

PRESSÕES

R. 133	39,11 mca
R. 229	15,20 mca
R. 255	15,20 mca
R. 258	17,74 mca
R. 332	12,75 mca
R. 402	11,24 mca
R. 902	12,07 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

CMB 01 - 75 CV

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	37,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------