

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/11/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.562,61 m³
NÍVEL	93%
NÍVEL	4,33 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	251.903,37 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	1,55 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.796 m³
NÍVEL	66,43%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	48 m³
NÍVEL	60,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	78 m³
NÍVEL	39,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	45 m³
NÍVEL	56,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	75 m³
NÍVEL	75,00%

PRESSÕES

R. 133	38,03 mca
R. 229	21,17 mca
R. 255	20,68 mca
R. 258	24,31 mca
R. 332	18,13 mca
R. 402	10,21 mca
R. 902	18,33 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	93,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	120,00 l/s
-------	------------