

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 03/12/2020 - 21:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	78.153,98 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,42 m
Bomba 01 (250 CV)	1350 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1080 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	445.238,10 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	1,87 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.658 m³
NÍVEL	33,23%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	300,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	300,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1650 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	46 m³
NÍVEL	57,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	39 m³
NÍVEL	19,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	401,14 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	77 m³
NÍVEL	77,00%
PRESSÕES	
R. 133	33,62 mca
R. 229	17,84 mca
R. 255	17,74 mca
R. 258	20,39 mca
R. 332	17,65 mca
R. 402	6,67 mca
R. 902	8,30 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,90 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	122,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	200,00 l/s