

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/07/2019 21:00h

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	69.489,85 m³
NÍVEL	85%
NÍVEL	3,93 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	1.716 m³
NÍVEL	24,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	400 m³
NÍVEL	73,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	75 m³
NÍVEL	38,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	91 m³
NÍVEL	91,00%
PRESSÕES	
R. 133	41,86 mca
R. 229	18,13 mca
R. 255	18,13 mca
R. 258	23,03 mca
R. 332	15,20 mca
R. 402	15,58 mca
R. 902	12,84 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1500 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	0 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	138,00 l/s
VAZÃO FLOCULADOR	
VAZÃO	80,00 l/s