

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

08/11/2022 -21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

| | |
|-------------------|--------------|
| VOLUME | 77.446,71 m³ |
| NÍVEL | 94% |
| NÍVEL | 4,38 m |
| Bomba 01 (250 CV) | 0 rpm |
| Bomba 02 (250 CV) | 0 rpm |

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

| | |
|---------------------|---------------|
| VOLUME | 383.333,33 m³ |
| NÍVEL | 77% |
| NÍVEL | 1,61 m |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta |
| COMPORTA de SAÍDA | Aberta |

ETA MORRETES - (8.000 m³)

| | |
|--------------------------|----------|
| VOLUME | 1.044 m³ |
| NÍVEL | 13,05% |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 0,00 l/s |

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

| | |
|-----------------|----------|
| CMB 01 (200 CV) | 1050 rpm |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 03 (150 CV) | 0 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm |

BAIRRO MORRETES

| | |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1700 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 1700 rpm |

ETA AREAL - (550 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 500 m³ |
| NÍVEL | 90,91% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 41,66 l/s |

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 68 m³ |
| NÍVEL | 85,00% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 36,00 l/s |
| CMB 01 (75 CV) | 1770 rpm |

ETA ILHOTA - (200 m³)

| | |
|--------------------|----------|
| VOLUME | 182 m³ |
| NÍVEL | 91,00% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 8,00 l/s |

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | desligada |
| NÍVEL | #VALOR! |
| VAZÃO (Água Bruta) | desligada |

VAZÃO TOTAL - ETA's

| | |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 085,66 l/s |
|--------------------|------------|

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

| | |
|--------|--------|
| VOLUME | 84 m³ |
| NÍVEL | 84,00% |

PRESSÕES

| | |
|--------|-----------|
| R. 133 | 41,10 mca |
| R. 229 | 16,80 mca |
| R. 255 | 16,85 mca |
| R. 258 | 19,60 mca |
| R. 332 | 16,32 mca |
| R. 402 | 7,75 mca |
| R. 902 | 21,36 mca |

MANOBRAS

| | |
|-----------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES | Fechada |
| COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO | Aberta |
| COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO | Aberta |

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

| | |
|-------|--------|
| NÍVEL | 2,40 m |
|-------|--------|

VAZÃO DE ENTRADA

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 164,00 l/s |
|-------|------------|

VAZÃO DE SAÍDA

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 110,00 l/s |
|-------|------------|