

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/07/2019

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.020,31 m³
NÍVEL	85%
NÍVEL	3,96 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.650,00 m³
NÍVEL	23,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400,00 m³
NÍVEL	73,00%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	valor
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	95 m³
NÍVEL	48,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88,00 m³
NÍVEL	88%

PRESSÕES

R. 133	41,46 mca
R. 229	15,68 mca
R. 255	15,98 mca
R. 258	20,94 mca
R. 332	14,02 mca
R. 402	9,86 mca
R. 902	13,68 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1400 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1400 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	97,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------