

## CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

17/07/2020 21:00 HORAS

## LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VOLUME            | 80.629,45 m³ |
| NÍVEL             | 98%          |
| NÍVEL             | 4,56 m       |
| Bomba 01 (250 CV) | 0 rpm        |
| Bomba 02 (250 CV) | 0 rpm        |

## LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| VOLUME              | 452.380,95 m³ |
| NÍVEL               | 90%           |
| NÍVEL               | 1,90 m        |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta        |
| COMPORTA de SAÍDA   | Aberta        |

OBS: Dados DIÁRIOS

## ETA MORRETES - (8.000 m³)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VOLUME                   | 4.438 m³ |
| NÍVEL                    | 55,48%   |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 0,00 l/s |

## BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CMB 01 (200 CV) | 0 rpm    |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm    |
| CMB 03 (150 CV) | 1200 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm    |

## BAIRRO MORRETES

|                |          |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1700 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 1200 rpm |

## ETA AREAL - (550 m³)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 50 m³     |
| NÍVEL              | 9,09%     |
| VAZÃO (Água Bruta) | 69,44 l/s |

## ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 56 m³     |
| NÍVEL              | 70,00%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 30,50 l/s |
| CMB 01 (75 CV)     | 1650 rpm  |

## ETA ILHOTA - (200 m³)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VOLUME             | 40 m³    |
| NÍVEL              | 20,00%   |
| VAZÃO (Água Bruta) | 5,79 l/s |

## ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | Desligada |
| NÍVEL              | #VALOR!   |
| VAZÃO (Água Bruta) | Desligada |

## VAZÃO TOTAL - ETA's

|                    |            |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 105,73 l/s |
|--------------------|------------|

## RESERV. MIRANTE - (100 m³)

|        |        |
|--------|--------|
| VOLUME | 91 m³  |
| NÍVEL  | 91,00% |

## PRESSÕES

|        |           |
|--------|-----------|
| R. 133 | 33,52 mca |
| R. 229 | 18,72 mca |
| R. 255 | 18,33 mca |
| R. 258 | 20,68 mca |
| R. 332 | 19,60 mca |
| R. 402 | 9,90 mca  |
| R. 902 | 12,62 mca |

## MANOBRAS

|                    |         |
|--------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES   | Aberta  |

## ETE MORRETES

## TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

|       |        |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,90 m |
|-------|--------|

## VAZÃO DE ENTRADA

|       |            |
|-------|------------|
| VAZÃO | 106,00 l/s |
|-------|------------|

## VAZÃO DO FLOCULADOR

|       |            |
|-------|------------|
| VAZÃO | 140,00 l/s |
|-------|------------|