

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
15/02/2021 21:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	81.690,36 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	4,62 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	397.619,05 m³
NÍVEL	80%
NÍVEL	1,67 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.802 m³
NÍVEL	35,03%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1650 rpm
CMB 02 (200 CV)	1200 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	275 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	02 m³
NÍVEL	1,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,30 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	099,85 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	08 m³
NÍVEL	7,60%
PRESSÕES	
R. 133	31,66 mca
R. 229	16,17 mca
R. 255	17,15 mca
R. 258	28,52 mca
R. 332	Falha telemetria
R. 402	12,94 mca
R. 902	17,74 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	3,10 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	369,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	250,00 l/s