

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/06/2019 - 09:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	79.214,90 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	4,48 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	3.234,00 m³
NÍVEL	44,79%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	42,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	425,00 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	175 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	74,00 m³
NÍVEL	74%

PRESSÕES

R. 133	41,00 mca
R. 229	20,50 mca
R. 255	22,20 mca
R. 258	20,70 mca
R. 332	19,90 mca
R. 402	9,90 mca
R. 902	16,90 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	56,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	65,00 l/s
-------	-----------