

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 02/10/2020 21:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	74.263,97 m³
NÍVEL	91%
NÍVEL	4,20 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	319.047,62 m³
NÍVEL	64%
NÍVEL	1,34 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.798 m³
NÍVEL	47,48%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1350 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	1,71 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	090,16 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	91 m³
NÍVEL	90,52%
PRESSÕES	
R. 133	39,50 mca
R. 229	16,96 mca
R. 255	14,02 mca
R. 258	19,21 mca
R. 332	17,94 mca
R. 402	11,37 mca
R. 902	32,44 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,70 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	136,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	130,00 l/s