

## CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

02/10/2019 09:00 HORAS

## LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

|        |              |
|--------|--------------|
| VOLUME | 53.576,15 m³ |
| NÍVEL  | 65%          |
| NÍVEL  | 3,03 m       |

## LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| VOLUME              | 149.248,21 m³ |
| NÍVEL               | 72%           |
| NÍVEL               | 1,30 m        |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta        |
| COMPORTA de SAÍDA   | Aberta 20cm   |

OBS: Dados DIÁRIOS

## ETA MORRETES - (7220 m³)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VOLUME                   | 4.185 m³   |
| NÍVEL                    | 57,96%     |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 125,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 0,00 l/s   |

## ETA AREAL - (550 m³)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 475 m³    |
| NÍVEL              | 86,36%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 51,18 l/s |

## ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 58 m³     |
| NÍVEL              | 72,50%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 30,50 l/s |

## ETA ILHOTA - (200 m³)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VOLUME             | 182 m³   |
| NÍVEL              | 91,00%   |
| VAZÃO (Água Bruta) | 5,79 l/s |

## ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| VOLUME             | Desl    |
| NÍVEL              | #VALOR! |
| VAZÃO (Água Bruta) | Desl    |

## RESERV. MIRANTE - (100 m³)

|        |        |
|--------|--------|
| VOLUME | 88 m³  |
| NÍVEL  | 88,00% |

## PRESSÕES

|        |           |
|--------|-----------|
| R. 133 | 36,90 mca |
| R. 229 | 20,80 mca |
| R. 255 | 20,20 mca |
| R. 258 | 22,60 mca |
| R. 332 | 18,10 mca |
| R. 402 | 11,60 mca |
| R. 902 | 20,40 mca |

## ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

## BAIRRO MEIA PRAIA

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CMB 01 - 200 CV | 0 rpm    |
| CMB 02 - 200 CV | 0 rpm    |
| CMB 03 - 150 CV | 1100 rpm |

## BAIRRO MORRETES

|                |          |
|----------------|----------|
| CMB 05 - 30 CV | 1700 rpm |
| CMB 06 - 30 CV | 0 rpm    |

## ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

|                |          |
|----------------|----------|
| CMB 01 - 75 CV | 1650 rpm |
|----------------|----------|

## MANOBRAS

|                    |        |
|--------------------|--------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Aberta |
| AREAL - MORRETES   | Aberta |

## ETE MORRETES

## TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

|       |        |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,50 m |
|-------|--------|

## VAZÃO DE ENTRADA

|       |           |
|-------|-----------|
| VAZÃO | 72,00 l/s |
|-------|-----------|

## VAZÃO DO FLOCULADOR

|       |          |
|-------|----------|
| VAZÃO | 0,00 l/s |
|-------|----------|