

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

30/08/2019 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	29.705,59 m³
NÍVEL	36%
NÍVEL	1,68 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.407 m³
NÍVEL	74,89%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	31,28 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	30,50 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	185 m³
NÍVEL	92,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	78 m³
NÍVEL	78,00%

PRESSÕES

R. 133	33,99 mca
R. 229	16,27 mca
R. 255	14,80 mca
R. 258	19,21 mca
R. 332	17,80 mca
R. 402	10,39 mca
R. 902	16,81 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1500 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1700 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	70,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------