

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 25/11/2020 - 21:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	78.153,98 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,42 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	430.952,38 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	1,81 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.374 m³
NÍVEL	29,68%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	100 m³
NÍVEL	18,18%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	48 m³
NÍVEL	60,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,27 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	348,60 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%
PRESSÕES	
R. 133	36,26 mca
R. 229	16,08 mca
R. 255	16,37 mca
R. 258	19,51 mca
R. 332	16,17 mca
R. 402	9,31 mca
R. 902	18,33 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,90 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	120,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	120,00 l/s