

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

13/08/2019 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	53.222,51 m³
NÍVEL	65%
NÍVEL	3,01 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.838 m³
NÍVEL	39,31%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	42,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	42,25 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	52 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	90 m³
NÍVEL	45,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,00%

PRESSÕES

R. 133	38,60 mca
R. 229	17,80 mca
R. 255	18,20 mca
R. 258	21,50 mca
R. 332	18,40 mca
R. 402	17,30 mca
R. 902	21,40 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1700 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	114,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------