

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
25/02/2021 - 21:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	80.983,09 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,58 m
Bomba 01 (250 CV)	1400 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1400 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	361.904,76 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,52 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.512 m³
NÍVEL	43,90%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	322,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1350 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	00 m³
NÍVEL	0,00%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	0 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	38 m³
NÍVEL	19,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,30 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	421,85 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	75 m³
NÍVEL	75,08%
PRESSÕES	
R. 133	5,78 mca
R. 229	17,15 mca
R. 255	17,15 mca
R. 258	20,29 mca
R. 332	17,55 mca
R. 402	4,61 mca
R. 902	Erro
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	3,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	318,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	250,00 l/s