

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 30/09/2020 21:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	74.440,78 m³
NÍVEL	91%
NÍVEL	4,21 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	321.428,57 m³
NÍVEL	64%
NÍVEL	1,35 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.942 m³
NÍVEL	49,28%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1350 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,61 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,27 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	086,28 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	38 m³
NÍVEL	38,19%
PRESSÕES	
R. 133	41,46 mca
R. 229	18,82 mca
R. 255	16,66 mca
R. 258	20,98 mca
R. 332	19,90 mca
R. 402	9,71 mca
R. 902	17,55 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	113,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s