

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

30/07/2020 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

| | |
|-------------------|--------------|
| VOLUME | 80.275,81 m³ |
| NÍVEL | 98% |
| NÍVEL | 4,54 m |
| Bomba 01 (250 CV) | 900 rpm |
| Bomba 02 (250 CV) | 0 rpm |

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

| | |
|---------------------|---------------|
| VOLUME | 416.666,67 m³ |
| NÍVEL | 83% |
| NÍVEL | 1,75 m |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta |
| COMPORTA de SAÍDA | Aberta |

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

| | |
|--------------------------|------------|
| VOLUME | 6.646 m³ |
| NÍVEL | 83,08% |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 111,00 l/s |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 111,00 l/s |

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

| | |
|-----------------|---------|
| CMB 01 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 03 (150 CV) | 900 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm |

BAIRRO MORRETES

| | |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1500 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 0 rpm |

ETA AREAL - (550 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 350 m³ |
| NÍVEL | 63,64% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 90,27 l/s |

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 70 m³ |
| NÍVEL | 87,50% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 32,90 l/s |
| CMB 01 (75 CV) | 1650 rpm |

ETA ILHOTA - (200 m³)

| | |
|--------------------|----------|
| VOLUME | 90 m³ |
| NÍVEL | 45,00% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 4,24 l/s |

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | Desligada |
| NÍVEL | #VALOR! |
| VAZÃO (Água Bruta) | Desligada |

VAZÃO TOTAL - ETA's

| | |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 238,41 l/s |
|--------------------|------------|

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

| | |
|--------|--------|
| VOLUME | 87 m³ |
| NÍVEL | 86,76% |

PRESSÕES

| | |
|--------|-----------|
| R. 133 | 41,66 mca |
| R. 229 | 19,02 mca |
| R. 255 | 18,73 mca |
| R. 258 | 19,12 mca |
| R. 332 | 19,90 mca |
| R. 402 | 10,49 mca |
| R. 902 | 27,55 mca |

MANOBRAS

| | |
|--------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES | Aberta |

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

| | |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,10 m |
|-------|--------|

VAZÃO DE ENTRADA

| | |
|-------|-----------|
| VAZÃO | 39,00 l/s |
|-------|-----------|

VAZÃO DO FLOCULADOR

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 100,00 l/s |
|-------|------------|