

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 08/12/2020 - 09:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	85.934,02 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	4,86 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	483.333,33 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	2,03 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	52 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	88 m³
NÍVEL	44,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	351,32 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	88,64%
PRESSÕES	
R. 133	40,28 mca
R. 229	18,13 mca
R. 255	18,13 mca
R. 258	21,07 mca
R. 332	17,74 mca
R. 402	7,65 mca
R. 902	29,70 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	136,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	170,00 l/s