

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 15/10/2020 09:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	59.941,63 m³
NÍVEL	73%
NÍVEL	3,39 m
Bomba 01 (250 CV)	1350 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	75,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	14,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	139,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1050 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	325 m³
NÍVEL	59,09%
VAZÃO (Água Bruta)	97,22 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	92 m³
NÍVEL	46,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	273,36 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	85 m³
NÍVEL	84,86%
PRESSÕES	
R. 133	37,34 mca
R. 229	18,13 mca
R. 255	17,25 mca
R. 258	19,80 mca
R. 332	19,21 mca
R. 402	10,68 mca
R. 902	27,54 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,20 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	99,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	110,00 l/s