

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 16/10/2020 09:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	56.935,71 m³
NÍVEL	69%
NÍVEL	3,22 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	79,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	125,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	900 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	64 m³
NÍVEL	80,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1670 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	44,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	230,88 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	78 m³
NÍVEL	77,92%
PRESSÕES	
R. 133	38,81 mca
R. 229	20,00 mca
R. 255	19,11 mca
R. 258	22,25 mca
R. 332	21,27 mca
R. 402	12,06 mca
R. 902	19,70 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	114,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s