

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

02/09/2020 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	77.446,71 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,38 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	454.761,90 m³
NÍVEL	91%
NÍVEL	1,91 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.508 m³
NÍVEL	81,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1050 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1400 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	425 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1670 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	99 m³
NÍVEL	49,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	320,94 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	85,80%

PRESSÕES

R. 133	40,87 mca
R. 229	21,27 mca
R. 255	20,69 mca
R. 258	21,57 mca
R. 332	21,47 mca
R. 402	10,10 mca
R. 902	29,11 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	81,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------